



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

Ofício nº. 670/2017-GAP

Paraguaçu Paulista-SP, 6 de setembro de 2017.

A Sua Excelência o Senhor
Ian Francisco Zanirato Salomão
Presidente da Câmara Municipal
Rua Guerino Mateus, 205, Centro
19700-000 Paraguaçu Paulista-SP

Assunto: Requerimento nº 093/2017-SO, de autoria dos Vereadores Sérgio Donizete Ferreira e Josimar Rodrigues.

Senhor Presidente:

Em atenção ao requerimento supracitado, encaminhamos cópia anexa do Memorando Interno 14/2017, do Departamento de Engenharia, constando as informações solicitadas.


Certos da atenção de Vossa Excelência, apresentamos nossos protestos de alta estima e distinta consideração.

Atenciosamente.


ALMIRA RIBAS GARMS
Prefeita

ARG/ERS/kes
OF

CM Paraguaçu Paulista

Protocolo Data/Hora
24-065 12/09/2017 14:51:37
Responsável: 



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

MEMORANDO INTERNO 17/2017

Para: Sra Almira Ribas Garms – Prefeita.
De: Departamento de Engenharia

Assunto: Ofício nº 0313-2017- Câmara Municipal Estância turística Paraguaçu Paulista
Ref.: Requerimento Nº 093/17-SO

Prezada Senhora:

Cumprimentando-a cordialmente, em atenção ao ofício nº 0313-2017, informamos que:

1) Com relação às Galerias de Águas Pluviais existentes na Av. Sete de Setembro, do C.H. Antônio Pertinhez, existe algum projeto para melhorias? Em caso positivo, qual a previsão de início das obras e qual o valor investido?

Foi elaborado, em 2.016, pela CDHU, de acordo com diretrizes da Prefeitura Municipal daquela época, Projeto de Drenagem para o C.H. Lina Leuzzi, sendo que a interligação à Rede Existente, seria justamente na Caixa de recepção das Galerias do C.H. Antônio Pertinhez, onde ocorrem cheias na época de chuvas fortes e persistentes. Ao analisarmos o referido projeto, verificamos que com a interligação mencionada, o problema seria agravado, portanto fizemos uma adequação no projeto da CDHU e interligaremos a drenagem do C.H. Lina Leuzzi e uma outra tubulação de 1,50 m de diâmetro que está ligada nesta mesma caixa, em outra caixa existente do lado oposto da Av. Sete de Setembro. Portanto diminuindo a incidência de águas pluviais no local sobrecarregado, para melhor e mais rápido escoamento das águas que incidem nesta Caixa. A obra encontra-se em andamento e executada com recursos de Convênio com a CDHU. Para executarmos esta alteração de projeto na obra, faremos um aditivo de serviços no Contrato em andamento, a qual está orçada em R\$ 65.358,18 (sessenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e oito reais e dezoito centavos), que entrará como contrapartida pela Prefeitura Municipal, para resolver o problema de enchentes naquele local da Av. Sete de Setembro.

2) Com relação a iluminação da Av. Sete de Setembro, no trecho compreendido entre a Rua Milton Bazzo e o Trevo da SP-284, existe em andamento algum projeto para a instalação da iluminação?

No momento não temos projeto em andamento para iluminar o referido trecho da Av. Sete de Setembro, mas incluiremos no planejamento de 2.018, a elaboração deste projeto e solicitação junto aos Órgãos Estaduais e Federais, viabilização de Convênio para execução da obra, sendo que a Prefeitura Municipal não tem no momento, condições de arcar




Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

com o custo elevado desta obra, pois está se concentrando em viabilizar recursos para tapar buracos e recapeamento de muitos bairros do município.

Atenciosamente,

Paraguaçu Paulista, 11 de setembro de 2017.



Eng.ª Elza Regina Salomão
CREA/SP: 0601394056