



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

OFÍCIO Nº 1.158/2021-GAP

Resposta do Executivo 24/2022

Protocolo 33259 Envio em 23/12/2021 15:57:35

Paraguaçu Paulista-SP, 21 de dezembro de 2021.

A Sua Excelência o Senhor
José Roberto Baptista Júnior
Presidente da Câmara Municipal
Rua Guerino Mateus, 205, Jardim Paulista
19703-060 Paraguaçu Paulista-SP

Assunto: Requerimento nº 462/2021-SO, de autoria do Vereador Derly Antônio da Silva.

Senhor Presidente:

Em atenção ao requerimento supracitado, que solicita informações sobre o vazamento de água de chuva na cobertura da ESF VI Vila Nova, de acordo com o Departamento Municipal de Saúde, informamos o seguinte:

- 1) Sim, o problema do vazamento de água esta relacionado a vazão de água na boca da calha, porém está sendo estudado o aumento da vazão da água;
- 2) Ainda não temos uma data prevista para iniciar a obra;
- 3) Prejudicada.

Certos da atenção de Vossa Excelência, apresentamos nossos protestos de alta estima e distinta consideração.

Atenciosamente.

ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN)
Prefeito

ATS/LTJ/ETNN/vfr
OF

